UWAGI:

1. Rury układać na podsypce z piasku gr. 10 cm
2. Na kanalizacji z rur PVC w celu jej oznakowania stosować taśmę magnetyczną
3. Rzędne włazów studni kanalizacyjnych wyregulować do rzeczywistych rzędnych terenu
4. Na rurach deszczowych na wys. 0,5 m od terenu zamontować rewizje.

PROFILE ZEWNĘTRZNEJ INST. KAN. DESZCZOWEJ.
Skala 1:100/500

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (DO 60 MIEJSC) W SZCZECINIE PRZY UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

66/68-P.B.ZEWN. INST. KAN. DESZCZOWEJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PODPIS/DATA

ATELIER XXI
71-455 SZCZECIN
UL. OSSAK 1/14
T/F 4891444763 M 695 426810 E atelier_xx@wp.pl

PROJEKTANT mgr inż. Krystyna Jackowiak upr. proj. 54/Sz/94, ZAP/Ra/3884/02

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Adam Jackowiak-Olszewski upr. proj. 317/Sz/2006/POOS/08, ZAP/G/0685/09

OBIEKT/ADRES:
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Powstańców Wielkopolskich 72-486 SZCZECIN
DZIAŁKI NR 12/6 OBRĘB 1007 ŚRÓDMIEŚCIE

INWESTOR:
NIERUCHOMOŚCI I OKNY LUKNAE
ul. OSSAK 1/14
71-455 SZCZECIN

RYSUNEK:
PROFIL KAN. DESZCZOWEJ

FAZA: P.B. | BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:100/500 | MIEJSCE/DATA: Szczecin, 08.2021 | NR. RYS: PZT/S/02

Wmiejszy projekt zawsze przestrzegać przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej. Ustawa o Prawie autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.)